

Сметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«29» сентября 2022 г., 58230061000203719836

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий с профилактическим мероприятием, контрольным (надзорным) мероприятием в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
отделение надзорной деятельности и профилактической работы Шемышейского Лопатинского и Камешкирского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пензенской области
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«15» ноября 2023 г., 11 час. 30 мин. № 2311/033-58/43-П/ПВП

(дата и время составления предписания)

Пензенская область, Камешкирский район, с. Пестровка, ул. Центральная, 49
(место составления предписания)

Предписание об устранении нарушений обязательных требований

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от «02» ноября 2023 г., № 2311/033-58/43-П/РВП, учетный номер проверки 58230061000203719836.
(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора
(указывается вид государственного контроля (надзора), вид муниципального контроля в соответствии с Единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена следующими должностными лицами:

1. Сызранцев Михаил Владимирович – государственный инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы Шемышейского, Лопатинского и Камешкирского районов УНД и ПР ГУ МЧС России по Пензенской области (государственный инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы Шемышейского, Лопатинского и Камешкирского районов УНД и ПР ГУ МЧС России по Пензенской области)
(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), должность инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При записи инспектора (инспекторов) после проверки записи о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если это (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. Выездная проверка проведена в отношении:
соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемыми лицами владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности
(указывается объект, контроль в соответствии с приложением к акту контроля)

5. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):
1. обл Пензенская, р-н Камешкирский, с Пестровка, ул Центральная, Владение 49
(указывается адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) находящихся иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ КАМЕШКИРСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ" ИНН 5816002450, адрес регистрации юридического лица: 442450, ОБЛАСТЬ ПЕНЗЕНСКАЯ, КАМЕШКИРСКИЙ, СЕЛО РУССКИЙ КАМЕШКИР, ГАГАРИНА УЛИЦА, ДОМ 17 "А"
(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщиков, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), статистический код соответствия обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

7. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «08» ноября 2023 года, 14 час. 00 мин.
по «15» ноября 2023 года, 11 час. 30 мин.
(указывается дата и время фактического начала выездной проверки, в том же дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:
05 час 00 минут (часы, минуты)
(указывается срок (часы, минуты) в рамках которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом со стороны контролирующего лица)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. Эвакуационные выходы из помещения досуга, из центрального фойе, а также из южного крыла не обеспечены пандусом с уклоном 1:6, при наличии порога высотой более 50 мм (п. 4.3.5 СП 1.13130.2020 от 19.09.2020)

Вх № 180
16.11.2023

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава: 19, Статья: 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. Расчет эвакуационных путей и выходов производится без учета применяемых в них средств пожаротушения.

Срок устранения нарушения:

29.05.2024

2. Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения, не обозначены указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения, отсутствует.

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт: 48. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации извещает подразделение пожарной охраны при отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, находящихся на территории организации, а также в случае уменьшения давления в водопроводной сети ниже требуемого. Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружного противопожарного водоснабжения, находящегося в зоне эксплуатационной ответственности организации, и организует проведение проверок на водоотдачу не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Направление движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.

Срок устранения нарушения:

29.05.2024

3. Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности (АПС) и пожаротушения, не вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт: 54. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем. На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты лусконаладочных испытаний указанных систем. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке. Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Срок устранения нарушения:

29.05.2024

4. Конструкции карнизов здания выполнены из горючих материалов (дерево), не обшиты листовыми материалами группы горючести не менее Г1 (СП 2.13.130.2020 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты." п.5.4.5)

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава: 1, Статья: 6, Пункт: 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным законом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 настоящего Федерального закона

Срок устранения нарушения:

29.05.2024

5. Высота ступеней лестницы западных эвакуационных выходов более 22 см (30 см) ст. 89 п. 1 Федерального закона от 22.07.2008г № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава: 19, Статья: 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. Расчет эвакуационных путей и выходов производится без учета применяемых в них средств пожаротушения.

Срок устранения нарушения:

29.05.2024

Лестница эвакуационных выходов с западной стороны здания не имеет промежуточные поручни, а также ограждения с поручнями по обе стороны (п. 4.3.5 СП 1.13130.2020 от 19.03.2020 "СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ. ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ")

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава: 19, Статья: 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. Расчет эвакуационных путей и выходов производится без учета применяемых в них средств пожаротушения.

Срок устранения нарушения:

29.05.2024

7. Электропроводка проходящая вдоль коридора южного крыла здания имеет видимые признаки нарушения изоляции (п.35 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации")

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт: 35. Подпункт: а. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия;

Срок устранения нарушения:

29.05.2024

8. План эвакуации людей при пожаре не соответствует действительности (п.5 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации")

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт: 5. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

В отношении здания или сооружения (кроме жилых домов), в которых могут одновременно находиться 50 и более человек (далее - объект защиты с массовым пребыванием людей), а также на объекте с постоянными рабочими местами на этаже для 10 и более человек руководитель организации организует разработку планов эвакуации людей при пожаре, которые размещаются на видных местах.

Срок устранения нарушения:

29.05.2024

9. На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты (АПС и СОУЭ) (Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479) п. 54)

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт: 54. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкций изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем. На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты плановых испытаний указанных систем. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке. Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Срок устранения нарушения:

29.05.2024

10. В декларации пожарной безопасности не указан перечень статей, требования которых установлены для соответствующего объекта защиты (используются устаревшие нормативные документы) (ст. 64 ч. 4 п. Федерального закона от 22.07.2008г № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть: 4, Глава: 14, Статья: 64. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

При составлении декларации пожарной безопасности в соответствии с частями 1 и 2 настоящей статьи в отношении объектов защиты, для которых установлены требования технических регламентов, принятых в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативных документов по пожарной безопасности, в декларации указывается перечень статей (частей, пунктов) указанных документов, требования которых установлены и выполнены для соответствующего объекта защиты.

Срок устранения нарушения:

29.05.2024

Указывается наименование государственного органа, в котором установлено нарушение обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательного требования, сведения о нарушении (данные о нарушении обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом выездной проверки (срок устранения нарушения)

Государственный инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы Шемышейского, Лопатинского и Камешкирского районов УНД и ПР ГУ МЧС России по Пензенской области (государственный инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы Шемышейского, Лопатинского и Камешкирского районов УНД и ПР ГУ МЧС России по Пензенской области) Сызранцев Михаил Владимирович

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, имени и фамилия руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, имени должностного лица, подписавшего предписание)



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00A75CD8A1767BD9657C4D092A276D870C9
Владелец: Сызранцев Михаил Владимирович
Действителен с 09.08.2023 по 01.11.2024

подпись

Сызранцев Михаил Владимирович - государственный инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы Шемышейского, Лопатинского и Камешкирского районов УНД и ПР ГУ МЧС России по Пензенской области (государственный инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы Шемышейского, Лопатинского и Камешкирского районов УНД и ПР ГУ МЧС России по Пензенской области), телефон: 89374375558, e-mail: SizrancevMV@58.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, исполняющего обязанности (проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием о проведении выездной проверки:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного руководителя, имени должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ответственного (при наличии))

«__» часов «__» минут «__» 20__ г.

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ
Камешкирского района
Пензенской области
(МБУ КЦСОН)

Советская ул., д. 15, с. Русский Камешкир, 442450
Тел./ факс (8-245) 2-13-44, 2-18-58

Е-mail: kcsn_kamesh@sura.ru

ОКПО 13717774, ОГРН 1035801900210,

ИНН/КПП 5816002450/581601001

Государственному инспектору отделения
надзорной деятельности и
профилактической работы Шемышейского,
Лопатинского и Камешкирского районов
УНД и ПР ГУ МЧС России по Пензенской
области
М.В.Сызранцеву

№ 165 10.06.2024
На № _____ от _____

Уважаемый Михаил Владимирович!

В ответ на предписание об устранении нарушений обязательных требований от 15 ноября 2023 г. № 2311/033-58/43-П/ПВП Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения Камешкирского района Пензенской области» сообщает об устранении нарушений требований пожарной безопасности.

В целях устранения выявленных нарушений были предприняты следующие меры:

1. Эвакуационные выходы из помещения досуга, из центрального фойе, а также из южного крыла оборудованы пандусами в соответствии с требованиями свода правил 1.13130.2020 от 19.09.2020 (фото прилагается).
2. По состоянию на 25 января 2024 года направление движения к источникам противопожарного водоснабжения обозначены указателями со светоотражающей поверхностью с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения (фото прилагается).
3. В целях отражения информации о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, 16 ноября 2023 года были заведены следующие журналы:
 - журнал учета технического обслуживания и ремонта установок автоматизированной пожарной сигнализации;
 - журнал учета неисправностей и ложных срабатываний установок пожарной автоматики и сигнализации;
 - журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (фото прилагаются).
4. Конструкция карнизов здания отделения стационарного обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов обшита листовыми материалами группы горючести в соответствии с требованиями свода правил 2.13130.2020 (фото прилагается).
5. Для обеспечения безопасной эвакуации людей из здания отделения стационарного обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов высота ступеней лестниц западных эвакуационных выходов приведена в соответствие с требованиями Федерального закона 123-ФЗ от 07.12.2008 «Технический

- регламент о требованиях пожарной безопасности».
6. Для обеспечения безопасной эвакуации людей лестница эвакуационных выходов с западной стороны здания оборудована промежуточными поручнями, а также ограждениями с поручнями по обе стороны.
 7. Электропроводка, проходящая вдоль коридора южного крыла здания заменена и закрыта под кабель-канал. (фото прилагается).
 8. План эвакуации людей при пожаре актуализирован в связи с оборудованием здания отделения стационарного обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов дополнительными двумя эвакуационными выходами(фото прилагается).
 9. На объекте защиты имеется техническая документация на системы противопожарной защиты.
 10. Декларация пожарной безопасности актуализирована и 01.04.2024 зарегистрирована через сайт Госуслуг (копия декларации пожарной безопасности прилагается).

Приложения на 12 листах.

Директор МБУ КЦСОН
Камешкирского района



В.К. Моисеев